



22

Fataliga Termelő és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet
6066 Tiszaalpár Esze Tamás Utca 57/a
E-mail:alparterko@gmail.com

FA SZSZK1140-001

MSZ EN1340-2003

NAH-1-1110/2018/K

Elválasztás, Fizikai vagy vizuális lehatárolás, betonozott vagy egyéb felületek szegélyezése vagy
vízelvezetése

Hosszúság	-0;2mm	Megfelelő
Szélesség	-2;2mm	Megfelelő
Magasság	-3;1mm	Megfelelő
Felületi megjelenítés	-	Megfelelő
Hajlítószilárdság	3,5N/mm ²	S1
	3,0N/mm ²	
Összes vízfelvétel	8,8%	A1
Kopásállóság	31700 mm ³ /5000m ²	F1
www.ikemjo.hu/teljesitmeny nyilatkozat /szegélykő.pdf		